


QUADRO DE CARGAS						
CD	Circuito	Iluminação (100W)	Tomadas (100W)	Tomadas Espec (W)	Total (W)	Disjuntor (A)
CD 1	01	14			1400	2x1.5
	02	13			1300	2x1.5
	03	6			600	2x1.5
	04		24		2400	2x2.5
	05		4		400	2x2.5
	06	Split		1	4500	2x4.0
	07	Split		1	4500	2x4.0
	08	Split		1	4500	2x4.0
	09	Split		1	4500	2x4.0
TOTAL				51.300		

LEGENDA DE SIMBOLOGIA REGIONAL   RS			
Símbolo	Denominação	Altura (m)	Caixa (mmxmm)
01	Ponto de luz incandescente no teto		100 x 100 ortogonal
02	Interruptor simples	1,20	100 x 50
03	Interruptor duplo	1,20	100 x 50
04	Sensor de presença		100 x 50
05	Tomada bipolar baixa na parede	0,30	100 x 50
06	Tomada especial para SPLIT	2,30	100 x 50
07	Tomada baixa seguida de outra tomada baixa	0,30	100 x 50
08	Tomada média seguida de outra tomada média	1,10	100 x 50
09	Centro de Distribuição (CD)	1,20	100 x 100
10	Conduto embutido no teto e na parede	1,20	100 x 100
11	Conduto de entrada	1,20	100 x 100
12	Conduto com condutor fase	1,20	100 x 100
13	Conduto com condutor neutro	1,20	100 x 100
14	Conduto com condutor retorno	1,20	100 x 100
15	Conduto com condutor aterramento	1,20	100 x 100



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**ARROIO DO MEIO / RS**  
ADMINISTRAÇÃO:  
**2017 - 2020**  
RUA MONSENHOR JACOB SEGER, 186 | FONE 051 3716-1166  
ARROIO DO MEIO | RS

RESP. PROJETO:	Eng. Ionara Magalhães	Nome - Endereço:	EMEF BARRA DO FORQUETA
RESP. EXECUÇÃO:			Ampliação e Reforma
PROPRIETÁRIO:	Município de Arroio do Meio-RS		
PRIMEIRA: 04   Projeto Elétrico			
REVISÃO:	Diandra	DATA:	08/2017
ESCALA:		FOLHA:	1/50
ÁREA:		ÁREA ÚTIL:	225,00m²