



TIPO DE CARGA	POTÊNCIA INSTALADA (KVA)	FACTOR DE DEMANDA (KVA)
CHUVEIROS, FERROS ELÉTRICOS, AQUECEDORES DE ÁGUA	3,51	3,51
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (NÃO RESIDENCIAL)	31,60	31,60
ILUMINAÇÃO E TUG'S (ESCOLAS E SEMELHANTES)	10,96	10,96
USO ESPECÍFICO	0,20	0,20
	TOTAL	46,27

TIPO DE CARGA	POTENCIA (KVA)	INSTALADA	FATOR DE DEMANDA (%)	DEMANDA (KVA)
CHUVEIROS, FERROS ELÉTRICOS, AQUECEDORES DE ÁGUA	3.51		100.00	3.51
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (NÃO RESIDENCIAL)	31.60		100.00	31.60
ILUMINAÇÃO E TUG'S (ESCOLAS E SEMELHANTES)	10.96		100.00	10.96
USO ESPECÍFICO	0.20		100.00	0.20
			TOTAL	46.27



---



---